

Zones desservies
 Commune de VERNOSC-LES-ANNONAY

LEGENDE

- Ouvrages**
- ▲ Ressource
 - ▭ Réservoir
 - ▭ Bâche
 - ▭ Station de pompage
 - ▭ Réservoir Plus Service
 - ▭ Station de pompage Plus Service
- Canalisations**
- ▬ Catégorie 1 : Réseau Ossature Général
 - ▬ Catégorie 2 : Réseau Ossature de Zone Niveau
 - ▬ Catégorie 3 : Réseau de distribution Ø ≥ 30 mm
 - ▬ Catégorie 4 : Réseau de distribution Ø < 30 mm
 - ▬ Branchements
 - ▬ Diamètre inférieur à 100 mm
 - ▬ Diamètre entre 100 et 200 mm
 - ▬ Diamètre supérieur à 200 mm
- Zones desservies ***
- Raccordement autorisé à une conduite de catégorie 3
 - Habitations existantes (35 mètres max.)
 - Nouvelle urbanisation (100 mètres max.)
 - Raccordement autorisé sous réserve à une conduite de catégorie 2 : soumise à étude de faisabilité
 - Habitations existantes (35 mètres max.)
 - Nouvelle urbanisation (100 mètres max.)
 - Raccordement autorisé sous réserve à une conduite de catégorie 4 : soumise à étude de faisabilité
 - Habitations existantes (35 mètres max.)
 - Nouvelle urbanisation (100 mètres max.)
- * Ce zonage ne tient pas compte des limitations de capacité des ouvrages ainsi que des imitations aléatoires

